

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пограничного муниципального района
п. Пограничный, ул. Советская 64, тел: 8(42345) 23-5-17, e-mail: ond_pogranichnyy@mchs25.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Пограничный

(место составления акта)

«05» июля 2019 г.

(дата составления акта)

«13» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 39

По адресу/адресам: Приморский край п. Пограничный, ул. Советская 72

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа
муниципального контроля о проведении проверки от 29 мая 2019 года № 39

(вид документа с указанием реквизитов документа)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1
общеразвивающего вида Пограничного муниципального района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.07.2019 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

02.07.2019 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

03.07.2019 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

04.07.2019 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

05.07.2019 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 5 дней / 10 час. 00 мин.

(общая длительность)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пограничного
муниципального района

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (подпись при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 ОВ ПМР» Матвеева Наталья Валерьевна 30.05.2019 г.
18.00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: бриг. главного государственного инспектора Пограничного
муниципального района по пожарному надзору Степанова Юлия Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц, ценовое учреждение) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 ОВ ПМР»
Матвеева Наталья Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц, ценовое учреждение) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки членом саморегулируемой организации) присутствующим)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390

- ППР п.42 «б» Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным
конструкцией светильника расположенного на лестничной площадке около группы №1;

- ППР п.70. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков своевременной замены
огнетушителя №1 дата изготовления 2006 г, срок эксплуатации истек в 2017 г.;

- ППР п.70. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков своевременной замены
огнетушителя №3 дата изготовления 2004 г, срок эксплуатации истек в 2015 г.;

- ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.19, СП 1.13330. 2009 п.4.2.7 дверь ведущая на лестничную из «кабинета бухгалтерии» не имеет уплотнения в притворах и не оборудована устройствами для самозакрывания;
- ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.19, СП 1.13330. 2009 п.4.2.7 дверь ведущая на лестничную клетку около «кабинета бухгалтерии» не имеет уплотнения в притворах и не оборудована устройствами для самозакрывания;
- ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 ч.19, СП 1.13330. 2009 п.4.2.7 дверь ведущая на лестничную клетку установленная между группой №8 и «музеем» не имеет уплотнения в притворах и не оборудована устройствами для самозакрывания

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Етмф

(подпись проверяющего)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 ОВ ПМР»

Матвеева Наталья Валерьевна

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: предписание №39/1/1 от 05.07.2019, предписание №39/1/2 от 05.07.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: *Ситникова Ю.В.*



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта ознакомления получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 ОВ ПМР»
Матвеева Наталья Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » 04 2019 г. *Матвеева*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица, проводивших проверку)